



高壓氣體特定設備每月定期檢查紀錄表

|         |          |                             |      |                |
|---------|----------|-----------------------------|------|----------------|
| 設備編號    |          | 12536-0525-0001             | 檢查號碼 | 935-0164       |
| 型 式     |          | 式圓筒型式液傳結構                   | 檢查日期 | 2024年 6 月 20 日 |
| 檢 查 部 分 |          | 檢 查 內 容 及 方 法               |      | 檢 查 結 果        |
| 一、本體    | (一)本體    | 1. 檢視有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕。        |      | ✓              |
|         |          | 2. 檢視保溫材料有無嚴重脫落。            |      | ✓              |
|         |          | 3. 檢視表面有無油漆脫落及生鏽。           |      | ✓              |
|         |          | 4. 檢視與管線連接處有無裂痕及洩漏。         |      | ✓              |
|         | (二)接地情況  | 1. 檢視接地片、接地線有無折斷、損壞、腐蝕。     |      | ✓              |
|         |          | 2. 檢視螺栓、螺帽有無鬆弛、腐蝕或斷折。       |      | ✓              |
| 二、蓋板螺栓  | (一)蓋板    | 1. 檢視有無損傷、變形、腐蝕、污垢、洩漏或鬆脫。   |      | ✓              |
|         | (二)螺栓    | 1. 檢視墊圈、螺栓有無缺損、變形、洩漏或鬆脫。    |      | ✓              |
| 三、管件、閥  | (一)管件、凸緣 | 1. 檢視管件有無顯著損傷、變形、腐蝕。        |      | ✓              |
|         |          | 2. 檢視凸緣接合處有無顯著損傷、變形、腐蝕或污垢。  |      | ✓              |
|         |          | 3. 檢視墊圈、螺栓螺帽有無未缺損、鬆脫。       |      | ✓              |
|         | (二)閥及旋塞  | 1. 檢視閥箱、閥體、閥桿等有無顯著損傷、變形、腐蝕。 |      | ✓              |
|         |          | 2. 檢視閥桿位置是否正確，且有無彎曲。        |      | ✓              |
|         |          | 3. 檢視凸緣墊圈有無洩漏。              |      | ✓              |
|         |          | 4. 檢測作動有無正常。                |      | ✓              |
|         |          |                             |      | ✓              |
| 四、附屬裝置  | (一)壓力表   | 1. 檢視指示刻度是否正確，刻度板是否清晰。      |      | ✓              |
|         |          | 2. 檢視本体及配管有無顯著損傷、變形、腐蝕。     |      | ✓              |
|         | (二)液面計   | 1. 檢視液位指示是否正確，刻度板是否清晰。      |      | ✓              |
|         |          | 2. 檢視有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。    |      | ✓              |
|         | (三)安全閥   | 1. 檢視閥體有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。  |      | ✓              |
|         |          | 2. 檢視附設於安全閥之停止閥是否保持全開狀態。    |      | ✓              |
|         |          | 3. 檢視釋放管開口位置四周有無火源。         |      | ✓              |
|         | (四)緊急遮斷閥 | 1. 檢試作動是否正常。                |      | ✓              |
|         |          | 2. 檢視有無顯著損傷變形、腐蝕、破裂、洩漏等。    |      | ✓              |
|         | (五)灑水設備  | 1. 檢測噴霧管路是否阻塞。              |      | ✓              |
|         |          | 2. 檢測機能動作是否正常。              |      | ✓              |
| 五、平台支架  | (一)支撐結構  | 1. 檢視支柱防止溫升措施是否損壞。          |      | ✓              |
|         |          | 2. 檢視有無顯著裂隙、變形、腐蝕。          |      | ✓              |
|         |          | 3. 檢視螺栓螺帽有無鬆脫。              |      | ✓              |
|         | (二)基礎安裝  | 1. 檢視有無嚴重腐蝕、損傷 或龜裂。         |      | ✓              |
|         | (三)欄杆、平台 | 1. 檢視是否牢固且無腐蝕，作業通道有無阻塞。     |      | ✓              |
|         |          |                             |      | ✓              |

依檢查結果應採取改善措施之內容：

說明：1. 檢查結果：良好打“✓”；異常須改善打“X”；無此項目打“-”。  
2. 依據「職業安全衛生管理辦法」第33條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。  
3. 紀錄表應保存3年。

定期檢查人員：

張錫宗

操作部門主管：

曾建喬

勞工安全衛生管理

單位：

曾建喬

核決主管批示：

Rehoccu