


第 212109B0241 號

(鍋爐)檢查合格證

事業單位名稱	大鈺環保科技股份有限公司		
設置地址	彰化縣線西鄉線工北三路1號		
型式	熱媒鍋爐		
最高使用壓力	7	kgf/cm ²	
傳熱面積或內容積	45.1	m ²	
製造廠及製造年月	霖興機械工業股份有限公司		100 年09 月
編號	12B37E1380001	構造或重新檢查 合格打印號碼	211BU00489
檢查日期	有效期限		檢查員簽章
109年 11 月 13 日	自 109 年 12 月 21 日至 110 年 12 月 20 日		代檢員劉維欽 109/11/13
110 年 11 月 23 日	自 110 年 12 月 21 日至 111 年 12 月 20 日		代檢員莊忠儒
年 月 日	自 年 月 日至 年 月 日		
年 月 日	自 年 月 日至 年 月 日		
年 月 日	自 年 月 日至 年 月 日		
年 月 日	自 年 月 日至 年 月 日		
年 月 日	自 年 月 日至 年 月 日		
年 月 日	自 年 月 日至 年 月 日		



中華民國 109 年 11 月 13 日

勞動部職業安全衛生署



本案由代行檢查機構實施檢查本署僅依檢查結果發證

日 期	記 事	檢 查 員 簽 章
109 年 11 月 13 日	1. 今年內部外部檢查。 2. 原檢查合格證有效期限欄位已簽滿、換發新證。 3. 設備名稱：貫流式熱媒鍋爐	代檢員劉維欽
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		
年 月 日		